




EMPRESA	VEKAPLAST IBÉRICA, S.A.
DIRECCIÓN	Pol. Ind. Villalonquejar - C/ López Bravo, 58 09001 BURGOS
Nº CERTIFICADO	12570

**VENTANA PVC (1.250 x 1.470) mm
OSCILOBATIENTE DOS HOJAS + CAJÓN DE PERSIANA
Acristalamiento: 4/16/4 mm
REF. «SOFTLINE DOBLE JUNTA 58/13, 103275, HERRAJE SIEGENIA»**

**Determinación del aislamiento acústico a ruido aéreo
según UNE-EN ISO 140-3:1995**

Frecuencia (Hz)	R (dB)	I (k = 2)
100	20,8	± 1,6
125	25,2	± 1,6
160	19,6	± 1,6
200	17,0	± 1,6
250	22,8	± 1,6
315	26,0	± 1,0
400	30,3	± 1,0
500	30,3	± 0,8
630	35,3	± 0,8
800	36,7	± 0,8
1.000	39,1	± 0,8
1.250	39,0	± 0,4
1.600	40,7	± 0,4
2.000	40,2	± 0,4
2.500	38,5	± 0,4
3.150	37,2	± 0,4
4.000	40,3	± 0,4
5.000	45,0	± 0,4



Índice de aislamiento a ruido aéreo:
 $R_A = 33,4$ dBA

Índice ponderado de reducción sonora:
 $R_w(C;C_{tr}) = 34 (-1;-5)$ dB

FECHA 15 de marzo de 2006

Este documento no tiene validez sin el informe de ensayos, en el cual se indican los resultados obtenidos en cada ensayo.

Los resultados obtenidos en estos ensayos solo se refieren a la(s) muestra(s) analizada(s) en este Centro en la fecha indicada y no implican una característica de constancia en la calidad de la producción

Fdo: 
Asier Maiztegi
Director Dpto. Construcción