


EMPRESA	VEKAPLAST IBÉRICA S.A.
DIRECCIÓN	POL. IND. VILLALONQUEJAR C/ LOPEZ BRAVO, 58 09001 BURGOS
Nº CERTIFICADO	18852

**VENTANA PVC (900 x 1.483) mm
 OSCIOBATIENTE UNA HOJA + CAJÓN DE PERSIANA
 ACRISTALAMIENTO 4/16/4
 REF. «SOFTLINE DOBLE JUNTA 70 (SL/DJ 70)»**

**Determinación del aislamiento acústico a ruido aéreo
 según UNE-EN ISO 140-3:1995**

Frecuencia (Hz)	R (dB)	I (k = 2)
100	23,6	±2,4
125	19,0	±2,4
160	19,4	±2,4
200	24,0	±2,4
250	21,9	±1,6
315	29,0	±1,6
400	29,1	±1,6
500	32,8	±1,6
630	33,3	±1,6
800	35,6	±1,6
1.000	37,4	±1,6
1.250	38,9	±1,6
1.600	39,1	±1,6
2.000	40,1	±1,6
2.500	39,3	±1,4
3.150	34,8	±1,4
4.000	38,2	±1,4
5.000	43,3	±1,4



Índice de aislamiento a ruido aéreo:
 $R_A = 34,0 \pm 1,0$ dBA
 Índice ponderado de reducción sonora:
 $R_W (C; C_{tr}) = 35 (-2; -5)$ dB
 Incertidumbre asociada a R_w : ± 2 dB

FECHA 26 de mayo de 2008

Este documento no tiene validez sin el informe de ensayos, en el cual se indican los resultados obtenidos en cada ensayo.

Los resultados obtenidos en estos ensayos solo se refieren a la(s) muestra(s) analizada(s) en este Centro en la fecha indicada y no implican una característica de constancia en la calidad de la producción.


 Fdo: **Asier Maiztegi**
 Director Dpto. Construcción