

# CERTIFICADO DE ENSAYOS

**EMPRESA** VEKAPLAST IBÉRICA, S.A.

**DIRECCIÓN** APARTADO 147 09080 BURGOS

**Nº CERTIFICADO** 8790

**ACREDITACIONES**

Nº 34/LE024
Nº 34/LE162
Nº 34/LE345
Nº 34/LE346
Nº 34/LE347
Nº 34/LE515

Nº 34/LE024
**MIEMBRO DE**
**ASEFAVE**  
 (Asociación Española de  
 Fabricantes de Fachadas ligeras y  
 ventanas)

**FEDIT**  
 (Federación Española de Entidades  
 de Innovación Tecnológica)

**AETEPA**  
 (Asociación Española de Técnicos  
 en pintura y afines)

## VENTANA PVC DOS HOJAS «SISTEMA DESLIZANTE EKOSOL (SL/EK)»

ENSAYO	RESULTADO
PERMEABILIDAD AL AIRE (UNE EN 1026:2000)	CLASE 4
ESTANQUIDAD AL AGUA (UNE EN 1027:2000)	CLASE 5A
RESISTENCIA A LA CARGA DE VIENTO (UNE EN 12211:2000)	CLASE C5

**FECHA** 27 de noviembre de 2002

 Este documento no tiene validez sin el **informe de ensayos** del mismo número, en el que se indican los resultados obtenidos en cada ensayo.

Los resultados obtenidos en estos ensayos solo se refieren a la(s) muestra(s) analizada(s) en este Centro en la fecha indicada y no implican una característica de constancia en la calidad de la producción.